



г. Москва

05 июня 2018 г.

АКТ

мониторинга зданий ОО, задействованных в праздничных мероприятиях с массовым пребыванием людей № 05061904/ПБ/БУО

Наименование организации: ГБОУ Школа № 904

Адрес объекта: округ ЮАО, район Царицыно, ул. Кавказский дур., д. 12, корп. 3, стр. —

Представитель ОО — инженер Косов Дмитрий Юрьевич, тел. 89191050660
(должность, Ф.И.О)

Представитель Дирекции Советник Нискачи В.В., тел. 89166016736
должность, Ф.И.О)

Представитель Дирекции — Вед. специалист Кондратенко В.С., тел. 89160734769
должность, Ф.И.О)

№ п/п	Проверяемые вопросы	Показатели	Примечание
1.	Наличие приказа о проведении мероприятия с массовым пребыванием людей и назначении ответственных	да/нет	
2.	Оснащение помещений, задействованных в мероприятиях с МПЛ извещателями и оповещателями АПС и СОУЭ	да/нет	
3.	Исправное состояние АПС и СОУЭ	да/нет	
4.	Оснащение помещений с МПЛ, задействованных в праздничных мероприятиях, первичными средствами пожаротушения	да/нет	
5.	Наличие не менее, чем 2-х эвакуационных выходов из помещений с МПЛ, задействованных в праздничных мероприятиях	да/нет	
6.	Отсутствие нарушений ПБ в помещениях с МПЛ, задействованных в праздничных мероприятиях	да/нет	
7.	Целостность периметрального ограждения	да/нет	
8.	Наличие видеонаблюдения	да/нет	
9.	Исправность калиток (ворот)	да/нет	
10.	Наличие дополнительных установленных заградительных сооружений	да/нет	

Дополнительная информация

п. 3. Не работают лифты 3 этажа учебного корпуса (1; 3; 9; 10; 11) в связи с газовой протечкой кровли. Запланированы ремонтные работы системы АПС на 07.06.18 и на 08.06.18. Комм. письма в ЦУКС и акт обследования заказчиком прилагаются.

Представитель организации: Косов Д.А.
подпись

Представитель Дирекции: Нискачи В.В.

Представитель Дирекции: Кондратенко В.С.